

BOHEMIA ARCH s.r.o.
Anna Sinkulová
Spořická 599
431 01 Spořice

VĚC: STANOVISKO STATIKA (AUTORIZOVANÉ OSOBY)

Na základě prohlídky fotodokumentace stavby a nosné konstrukce objektu lávky pro pěší přes Chomutovku v obci Údlice Vám sděluji následující:

1. Ocelová nosníky lávky, které nesou betonovou desku mostovky jsou v naprosto nevyhovujícím stavu. Hloubková koroze způsobuje plátkový rozpad pásnic nosníků, stojina profilu je na několika místech zcela prorezavělá. Únosnost konstrukce nelze stanovit. Stav lávky považuji za havarijní.
2. Doporučuji zamezit vstup a vjezd na lávku. Je možné použít betonová svodidla, bude vhodné je umístit na předpolí lávky.
3. Neprodleně provést rekonstrukci (výměnu) nosné konstrukce.

Prosím o předání mého stanoviska zástupcům vlastníků objektu a zhotoviteli.

Dne: 30.06.2022


ING. DUŠAN MELZER

U ŠKOLKY 889, 149 00 PRAHA 4

ČKAIT: 0601710

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

